

Volúmenes de producción y volúmenes facturados	
Clave y nombre de la Dependencia:	5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Programa Presupuestario:	E027 - Agua potable eficiente para todas y todos
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01 - Abastecimiento Eficiente en el sistema de agua potable otorgado
Indicador:	5326E027C01 - Porcentaje de eficiencia física del agua
Método de Cálculo:	(volumen de agua facturada / volumen de agua extraída) x 100
Trimestre reportado:	2do Trimestre del ejercicio fiscal 2026
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://capa.qroo.gob.mx/index.php/2024/08/20/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indicador:	5326-3314 - Coordinación de Planeación

Datos de las Variables (Programado):




Variable del Indicador	Calendario de Metas Programado			
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Meta del Trimestre
Volumen de agua facturada	0	0	41,100,711.850	40.03%
Volumen de agua extraída	0	0	102,676,053.350	

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador	Calendario de Metas Ejecutado				
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Volumen de agua facturada	0	0	43,594,953	96.762%	
Volumen de agua extraída	0	0	112,551,343.14		

Descripción de los resultados: Se tuvo más agua extraída de la programada, sin embargo, el indicador cumple con el semáforo en verde

Firma:

Elaboró	Revisó	Autorizó
		
SABY MÉNDEZ PÉREZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA	FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA DIRECTOR DE PLANEACIÓN FINANCIERA	FERNANDA ABRIL ESCUDERO NÁJERA COORDINADORA DE PLANEACIÓN

Anexos: Resumen de los volúmenes de producción de la Coordinación de Operación y resumen de volúmenes facturados registrados por la Coordinación Comercial.

5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
5326-3314 - Coordinación de Planeación

Resumen de Volúmenes de producción y volúmenes facturados

F.P.C01 - Abastecimiento Eficiente en el sistema de agua potable otorgado

THIRISTRE 2016

1	2	3	4
---	---	---	---

RESUMEN DEL VOLUMEN FACTURADO DE AGUA (M3)												
MESES	OTHON P. BLANCO	BACALAR	FELIPE C. PUERTO	JOSE MA MORELOS	TULUM	COZUMEL	LAZARO CARDENAS	BENITO JUAREZ	ISLA MUJERES	PUERTO MORELOS	PLAYA DEL CARMEN	TOTAL
Enero	989,959	151,334	225,558	141,851	407,993	289,069	152,772	3,427,995	148,695	99,071	1,609,192	7,643,489
Febrero	977,055	148,046	224,019	140,892	376,328	279,196	146,291	2,967,911	144,439	111,343	1,397,590	6,913,110
Marzo	983,349	145,010	224,789	143,629	414,390	269,153	144,385	3,118,573	147,433	103,558	1,423,698	7,117,967
Abril	994,458	150,672	225,080	143,897	403,367	289,626	153,299	3,334,574	138,773	105,745	1,526,934	7,466,445
Mayo	998,022	147,594	227,173	144,200	390,910	278,965	146,716	3,168,798	140,210	106,080	1,443,230	7,191,898
Junio	998,022	150,834	226,096	145,353	391,480	278,965	141,965	3,239,977	123,890	99,146	1,466,316	7,262,044
TOTAL	5,940,865	893,490	1,352,715	859,822	2,384,488	1,684,974	885,428	19,257,828	843,440	624,943	8,866,960	43,594,953

RESUMEN DEL VOLUMEN DE AGUA EXTRAIDA (M3)												
PERIODO	OTHON P. BLANCO	BACALAR	FELIPE C. PUERTO	JOSE MA. MORELOS	TULUM	COZUMEL	LAZARO CARDENAS	BENITO JUAREZ	ISLA MUJERES	PUERTO MORELOS	PLAYA DEL CARMEN	TOTAL
ENERO	2,704,983	544,807	1,100,692	427,660	829,798	380,980	558,023	8,552,824	254,369	274,168	4,037,731	19,666,035.26
FEBRERO	2,402,279	385,912	999,277	345,908	646,685	341,774	516,935	8,308,909	238,631	270,938	3,446,389	17,903,635.32
MARZO	2,630,679	416,732	1,137,142	345,223	943,648	369,394	558,465	7,689,713	239,823	248,424	3,975,802	18,546,045.85
ABRIL	2,339,171	431,670	1,157,803	363,705	909,279	426,021	538,764	8,412,293	261,515	271,104	3,584,840	18,696,164.64
MAYO	2,382,707	447,197	1,301,390	378,382	805,397	396,795	541,585	8,075,952	267,042	270,019	3,851,023	18,717,490.01
JUNIO	2,471,310	431,867	1,253,846	359,437	886,108	358,056	546,271	8,360,843	299,366	280,392	3,774,476	19,021,972.07
TOTAL	14,931,129.02	2,658,185.62	6,950,150.06	2,211,316.25	5,020,914.69	2,273,019.50	3,260,043.67	49,400,553.75	1,560,745.00	1,615,043.90	22,670,261.69	112,551,343.14

Resultado Como podemos observar en los resúmenes arriba indicados, el total de volumen de agua facturada es de 43,594,953 m3, y el volumen de agua extraída es 112,551,343 m3, por lo que nos da un porcentaje de eficiencia física del 38.73%